

# Brandjalousi

2022

## Fire 4000 Type RGS EW 60, RGS EW 90 & RGS EW120

Dette Fire 4000 brandjalousi er en glimrende løsning til brandsikret lukning eller opdeling af rum. Dette brandjalousi er yderst velegnet til daglig brug og situationer, hvor der kræves en lav til mellem brandmodstand.

### Godkendelse

Testet EW 60-C2, EW 90-C2 og EW 120-C2 Testet i henhold til EN 1634-1 og klassificeret i henhold til EN 13501-2. CE-mærkning i overensstemmelse med EN 16034.

The logo for ALUX, featuring the word "ALUX" in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

# Tekniske Specifikationer

## Jalousimåtte

Dobbeltvæggede galvaniserede stållameller a 0,80 mm tykkelse – totaltykkelse 22 mm og højde 100 mm. Hulrummet er fyldt med promapyr mineraluld.

## Overflade

Leveres som standard med galvaniseret overflade, men kan leveres pulverlakeret i valgfri RAL-farve.

Ved pulverlakering af jalousimåtten kan der på grund af vægten opstå slitagemærker, og der kan derfor ikke ydes garanti på dette.

Kan ligeledes leveres med rustfri overflade i type AISI 304 og 316.

## Føringsskinner

130–160 x 54 mm galvaniseret stål med brandekspanderende materiale.

## Maksimal størrelser

### EW 60

Bredde 8.000 mm.  
Højde 8.000 mm.  
Areal 64 m<sup>2</sup>

### EW 90

Bredde 8.000 mm.  
Højde 8.000 mm.  
Areal 64 m<sup>2</sup>

### EW 120

Bredde 8.000 mm.  
Højde 8.000 mm.  
Areal 10 m<sup>2</sup>

## Vægt

22,5 kg/m<sup>2</sup>

## Inddækning/afdækningskasse.

1,25 mm galvaniseret stålplade.  
Dimensioneres i hvert enkelt tilfælde afhængigt af jalousihøjde og jalousibredde.

## Betjening

230V rørmotor eller 400V boksmotor med sikkerhedsbremse og kontrolboks. Motorerne leveres med Failsafe system, hvilket betyder, at jalousiet automatisk ruller ned ved strømafbrydelse.

## Styring

ABA- eller ABDL-anlæg. Daglig drift med nøglekontakt eller kodekontakt.

## Montage

Jalousier monteres altid som udenpåliggende montage. Det forudsættes, at der findes fast og egnet bygningsdel, som befæstelsesunderlag fra lysning og 130 mm ind på begge sider og i hele jalousiets højde.

## Drift og vedligehold

- Årligt lovpligtigt eftersyn udført af servicevirksomhed.
- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og lameller for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskinner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.

## Serviceaftale

Vi anbefaler tilkøb af en skræddersyet serviceaftale, der sikrer at det årlige lovpligtige eftersyn bliver overholdt, samt drift og vedligehold bliver udført.

