

Brandjalousi

Fire 5000 Type RGS EI₂60 - VR60

Et stærkt brandjalousi bestående af et syntetisk materiale bundet til en indre kerne der består af et højt ydende isolerings materiale.

Kan monteres over nedsænket loft og opfylder kravene til både brandsikring og isolering.

Godkendelse

Testet EI₂60-C. Testet og klassificeret i henhold til EN 13241.
CE-mærkning i overensstemmelse med EN 16034

ALUX[®]



Tekniske Specifikationer

Funktion

400V motorerne er udstyret med en 24V nødmotor. Ved normal brug åbnes og lukkes jalousiet med 400V motoren og nødmotoren (dødmansfunktion).

I nødstilfælde vil nødmotoren lukke jalousiet automatisk med kraft fra batterierne i kontrolpanelet.

Brandjalousiet bør kun benyttes indendøre, og det bør maksimalt køre 5 gange dagligt.

Vi anbefaler et årligt eftersyn eller efter 500 kørsler og en månedlig test af nødsystemet. Batterierne skal skiftes hvert andet år.

Jalousimåtte

63 x 36 mm profiler bestående af et syntetisk materiale bundet til en indre kerne bestående af et højt ydende isoleringsmateriale.

Maksimal størrelse

Bredde: 6.000 mm.

Højde: 5.000 mm.

Areal: 22 m²

Føringsskinner

123 x 72 mm galvaniseret stål med brandekspanderende materiale.

Vægt

37 kg/m²

Inddækning/afdækningskasse

Leveres uden inddækninger af føringsskinner og valse.

Afdækningskasse kan tilkøbes.

Overfladebehandling

Føringsskinner, beslag m.v. leveres galvaniseret.

Måtten leveres i lys grå.

Betjening

400V gearmotor monteret i valgfri side.

Ved strømsvit sikrer en ekstra 24V DC motor, at brandjalousiet lukker.

Styring

ABA- eller ABDL-anlæg. Daglig drift med nøglekontakt eller kodekontakt.

Montage

Jalousier monteres altid som udenpåliggende montage. Det forudsættes, at der findes fast og egnet bygningsdel som befæstningsunderlag fra lysning og 220 mm ind på begge sider og i hele jalousiets højde.

Drift og vedligehold

- Årligt lovpligtigt eftersyn udført af servicevirksomhed.
- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstelse og lameller for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Rengøring af styreskinner og eventuelt smøring af lejer og glidebeslag.

Serviceaftale

Vi anbefaler tilkøb af en skræddersyet serviceaftale, der sikrer at det årlige lovpligtige eftersyn bliver overholdt, samt drift og vedligehold bliver udført.

